

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Артемовского городского округа
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Приморскому краю
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Артем, ул. Кооперативная, 2

(место составления акта)

« 19 » декабря 2018 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 240

По адресу/адресам: г. Артем, ул. Стрельникова, 46

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 240 от 03.12.2018 г., выданного Главным государственным инспектором Артемовского городского округа по пожарному надзору Даниленко Павлом Ивановичем

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 13» Артемовского городского округа

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«12» декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа, 1 день;

«19» декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа, 1 день;

« 20 » г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____.

Указано применяется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица и при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Артемовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Приморскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Кубасова Г.В. 19 декабря 2018 г. 12 03.12.2018г в 15.35

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор Артемовского городского округа по пожарному надзору Шкарупин Михаил Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) полностью экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Кубасова Галина Владимировна – зав. МБДОУ «Детский сад № 13» Артемовского городского округа

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п.п.	характер нарушений	лица, допустившие нарушения
1	Двери эвакуационных выходов (1,2 этажей с торцов здания) открываются не по направлению выхода из здания. (СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 6.17)	Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1 ЛГО Кубасова Е.В.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 240/1/1 от 19.12.2018г проверочный лист от 19.12.2018г

Фамилии лиц, проводивших проверку: _____ М.В. Макарупин

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» 12 2018г. ✓ Куб -
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Приморскому краю

(наименование территориального органа МЧС России)

690091, г. Владивосток, ул. Суханова, 3 (+232)43-28-27, Email: gu_mchs_pk@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Артемовского городского округа

(наименование органа государственного пожарного надзора)

692760 г. Артем ул. Кооперативная, 2, (42337) 4-26-50, Email: ond_artem@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 240 / 1 / 1 -№ п.п.

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад № 13» Артемовского городского округа

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора

Артемовского городского округа по пожарному надзору № 240 от 03.12.2018 года.

ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

«12» декабря 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа, 1 день;

«19» декабря 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа, 1 день;

" " 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __.

проведена плановая проверка

Государственным инспектором Артемовского городского округа

по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Шкарупным М.В.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)
помещения МБДОУ «Детский сад № 13» Артемовского городского округа расположенного
по адресу: г. Артем, ул. Стрельникова, 4б

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Кубасова Галина Владимировна – заведующий МБДОУ «Детский сад
№ 13» Артемовского городского округа

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Двери эвакуационных выходов (1,2 этажей с торцов здания) открываются не по направлению выхода из здания.	Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания (СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 6.17)	01.12.2019г	

ПРОТОКОЛ № 257
об административном правонарушении ФЛ

« 19 » декабря 2018 г.

Артемовский городской округ
(место составления)

Я. государственный инспектор Артемовского городского округа по пожарному надзору
(отдел/управление, фамилия и инициалы государственного инспектора ПП)
Шкарупин Михаил Васильевич г. Артем ул. Кооперативная, 2.

руководствуясь ст.ст. 23.34, 28.2, 28.3, 28.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", составил настоящий протокол о том, что **должностное лицо:**

1. Фамилия, имя, отчество Кубасова Галина Владимировна
2. Дата и место рождения 12.10.1966 г. г. Артем Приморского края
3. Гражданство Гражданка РФ
4. Семейное положение сведений нет на иждивении - человек (а)
5. Зарегистрированный (ая) по месту жительства / пребывания. Приморский край г. Артем, ул. Сучанского, 21-2
телефон: _____
6. Фактически проживающий (ая) Приморский край г. Артем, ул. Сучанского, 21-2
телефон: _____
7. Место работы (учебы) / службы МБДОУ «Детский сад № 13» АГО
8. Занимаемая должность заведующий
9. Заработная плата (иной доход) сведений нет
10. Наличие государственных наград, почетных, воинских и других званий: сведений нет
11. Документ, удостоверяющий личность паспорт РФ 05 11 № 905786 выдан 11.11.2011г. Отделом УФМС
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

России по Приморскому краю в АГО

Ранее к административной ответственности за совершение однородного административного правонарушения в течение года Кубасова Галина Владимировна не привлекалась
фамилия, и. о. не привлекался / привлекался:

(в случае привлечения указывается когда, кем (каким органом, судом) наложено наказание за однородное административное правонарушение, статья

КоАП РФ, вид и размер наказания, дата и номер постановления (решения)

« 19 » декабря 2018 г. в 12 часов 00 минут. В помещениях МБДОУ «Детский сад № 13» АГО

(дата, время совершения административного правонарушения)

расположенных по адресу: г. Артем, ул. Стрельникова, 46

(место совершения административного правонарушения)

Нарушил (а) требования пожарной безопасности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ

а именно: 1. Двери эвакуационных выходов (1,2 этажей с торцов здания) открываются не по
(подробно указывается существо нарушения и пункты нарушенных нормативных актов и (или) нормативных документов)
направлению выхода из здания. (СНиП 21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений" п. 6.1)

за что частью 1 статьи (ей) 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(ч.1 ст.20.4; ч.2 ст.20.4; ч.3 ст.20.4; ч.4 ст.20.4; ч.12 ст. 19.5; ч. 13 ст. 19.5; 14 статьи 19.5; ч. 6. ст.20.4; ч. 1 ст. 20.25. и др.)

установлена административная ответственность.

Факт нарушения подтверждают свидетели, которым разъяснены и понятны их права и обязанности в соответствии со статьями 17.7, 17.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ. Потерпевшим разъяснены и понятны их права и обязанности в соответствии со статьей 25.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ.

_____ (фамилия, имя, отчество, _____)	_____ (подпись свидетеля)
_____ адрес места жительства свидетеля)	
_____ (фамилия, имя, отчество, _____)	_____ (подпись свидетеля)
_____ адрес места жительства свидетеля)	
_____ (фамилия, имя, отчество, _____)	_____ (подпись потерпевшего)
_____ адрес места жительства потерпевшего)	

Законному представителю несовершеннолетнего или недееспособного лица _____ (фамилия, имя, отчество законного представителя лица)

проживающему по адресу: _____

(указанного в п. 1 ст. 25.3 КоАП РФ, документ, подтверждающий родственные связи или полномочия) разъяснены и понятны его права и обязанности, предусмотренные ст.ст. 17.7, 17.9, 25.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ. Лицо, в отношении которого составлен протокол, с содержанием протокола ознакомлено, ему разъяснены и понятны его права и обязанности, предусмотренные статьями 25.1, 25.3, Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и ст. 51 Конституции РФ:

« 19 » декабря 20 18 г. _____ (подпись, фамилия, инициалы лица, на которое составлен протокол)
« 19 » декабря 20 18 г. ✓ Куд - / Т.В. Кубасова (подпись, фамилия, инициалы лица, на которое составлен протокол)

Административное дело будет рассмотрено « 20 » декабря 2018 года в 10 часов 30 минут в отделе _____ (время и место рассмотрения административного дела)
надзорной деятельности Артемовского городского округа по адресу: г. Артём, ул. Кооперативная, кабинет № 8

С содержанием протокола ознакомлены, о времени и месте рассмотрения дела извещены:
« 19 » декабря 20 18 г. ✓ Куд - / Т.В. Кубасова (подпись, фамилия, инициалы лица, на которое составлен протокол)
« _____ » _____ 20 _____ г. _____ (подпись, фамилия, инициалы потерпевшего)

Объяснения и замечания лица, на которое составлен протокол, по содержанию протокола:

« 19 » декабря 20 18 г. ✓ Куд - / Кубасова Т.В. (подпись, фамилия, инициалы лица, на которое составлен протокол)

Объяснения и замечания потерпевшего:
устраивает
« _____ » _____ 20 _____ г. _____ (подпись, фамилия, инициалы потерпевшего)

Протокол составил: _____ (фамилия, инициалы должностного лица, составившего протокол)
« 19 » декабря 20 18 г. Шерстунин М.В.

Копию протокола получил:
« 19 » декабря 20 18 г. ✓ Куд - / Кубасова Т.В. (подпись, фамилия, инициалы лица, на которое составлен протокол)
« _____ » _____ 20 _____ г. _____ (подпись, фамилия, инициалы потерпевшего)



Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
Артемовского городского округа
по пожарному надзору Шкарупин М.В.
(должность, фамилию, инициалы государственного инспектора)
09.12.2018 г.



Предписание для исполнения получил:

Куб
(подпись)

19 » 12 2018 г.

заверяющая МБХОУ детский сад №13
Кудасова Т.В.
(должность, фамилия, инициалы)